

Утверждено  
Приказ Главного государственного  
инспектора Республики Беларусь  
по пожарному надзору  
от 10 декабря 2007 г. № 167

Система противопожарного нормирования и стандартизации

**НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ  
СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И  
УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ**

**НПБ 15 – 2007\***

**4-е издание**

с изменениями и дополнениями

Издание официальное

Минск 2011

**УДК 614.842.435 + 614.844 (083.74)**

---

**Ключевые слова:** вещество огнетушащее, извещатель  
пожарный, установка пожаротушения, система  
пожарной сигнализации

---

© Учреждение «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 2008

## ПРЕДИСЛОВИЕ

**Разработаны:** Учреждением «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

**Подготовлены к утверждению и внесены:** Учреждением «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

**Согласованы:** Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь

Срок введения в действие с 1 марта 2008 года

Разработаны взамен НПБ 15-2004

С введением в действие настоящих Норм утрачивают силу пункты 160–161 НПБ 38–2003 «Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Автозаправочные станции»; пункт 6.2 НПБ 3–97 «Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь для торговых киосков и павильонов»; пункт 48 НПБ 62–2003 «Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Культовые здания и сооружения. Противопожарные требования»; пункт 8.37 ВУПП–86 «Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»; пункт 4.2.235 ПУЭ; пункты 3.3.22, 3.5.13 «Типовых правил пожарной безопасности для промышленных предприятий. ППБ 02–75»; первый абзац пункта 4.31, первое предложение пункта 4.32 в части требований к области применения систем пожарной сигнализации, первое и второе предложение пункта 4.33 «Правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, и производственной санитарии для окрасочных цехов», «Перечни зданий и помещений объектов народного хозяйства СССР, подлежащих оборудованию автоматическими системами пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; «Перечни зданий и помещений объектов народного хозяйства БССР, подлежащих оборудованию автоматическими системами пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

\* с изменениями и дополнениями согласно приказу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 ноября 2008 г. № 159

\*\* с изменениями и дополнениями согласно приказу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 11 августа 2009 г. № 102

\*\*\* с изменениями и дополнениями согласно приказу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 марта 2011 г. № 52

---

Настоящие нормы не могут быть тиражированы и распространены без разрешения Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору

---

Изданы на русском языке

## СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Область применения .....	1
Глава 2. Общие положения .....	1
Приложение 1 .....	26
Приложение 2 .....	27

## Глава 1. Область применения

1.\*\*\* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь «Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения. НПБ 15–2007» (далее — Нормы) устанавливают основные требования по необходимости оборудования зданий, пожарных отсеков, сооружений, помещений и оборудования автоматическими системами пожарной сигнализации и установками пожаротушения (далее — СПС и УП), а также системами передачи извещений о ЧС на пункт диспетчеризации пожарной автоматики Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее — МЧС).

Требования настоящих Норм следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции и модернизации предприятий, зданий, сооружений и помещений.

2.\*\*\* Требования настоящих Норм являются обязательными для всех юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих свою деятельность на территории Республики Беларусь.

3. Определения терминов, используемых в настоящих Нормах, следует применять согласно приложению 1 к настоящим Нормах.

4.\*\*\* Технические нормативные правовые акты (далее — ТНПА), на которые даны ссылки по тексту настоящих Норм, приведены в приложении 2 к настоящим Нормах.

## Глава 2. Общие положения

5.\*\*\* Тип УП, способ тушения, вид огнетушащих веществ (далее — ОТВ), тип оборудования СПС определяются организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий, сооружений и помещений, оборудования, наружных установок, пожарной опасности и физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов, а также с учетом требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

**6. Не подлежат обязательной защите СПС и УП:**

**6.1** помещения с мокрыми процессами (душевые, умывальные, санузлы, курительные, камеры охлаждения, мойки, бассейны, овощные, мясные и рыбные цеха предприятий общественного питания с наличием моечного оборудования);

**6.2** помещения категорий В4 и Д<sup>1</sup>, за исключением случаев, оговоренных в действующих нормативных документах;

**6.3** вентиляционные камеры (кроме вентиляционных камер, обслуживающих производственные помещения категорий А, Б, В1–В3 и Г1);

**6.4** насосные водоснабжения, бойлерные и другие технические помещения для размещения инженерного оборудования и сетей при отсутствии в них горючих материалов;

**6.5** лестничные клетки;

**6.6** чердаки, тепловые тамбуры входов в здания и помещения;

**6.7** \*\* животноводческие, звероводческие здания, в том числе встроенные (пристроенные) в них административно-бытовые помещения (кроме случаев, оговоренных в ТПНА);

**6.8** склады грубых кормов (сена, соломы) сельскохозяйственных предприятий.

**7. Не подлежат защите УП:**

**7.1** газонаполненное оборудование;

**7.2** помещения хранения сахара и сахарной пудры;

**7.3** помещения, оборудованные УП для защиты технологического оборудования при отсутствии горючих материалов в помещении.

**8.** Степень защиты электрооборудования СПС и УП должна соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок (далее — ПУЭ).

**9.** Перечень зданий, помещений, сооружений и оборудования, подлежащих защите СПС и УП, устанавливается согласно таблице 1 настоящих Норм.

---

<sup>1</sup> Здесь и далее категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности приняты согласно нормам пожарной безопасности Республики Беларусь «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. НПБ 5-2005» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 20, 8/4924).

**10. \*\*** Адресные системы пожарной сигнализации (далее — АСПС) следует предусматривать в:

зданиях и сооружениях, на которые отсутствуют нормы проектирования (по заключениям органов ГПН);

многофункциональных комплексах;

телерадиоцентрах;

зданиях классов Ф2.1, Ф2.2 с числом посадочных мест (числом посетителей) свыше 500;

лечебных стационарах общей вместимостью свыше 300 мест;

гостиничных комплексах высотой 9 этажей и более или при общем количестве помещений 100 и более;

зданиях класса Ф4.3 высотой 9 этажей и более;

подземных сооружениях метрополитена;

промышленных предприятиях общей площадью территории более 5 га с числом отдельно стоящих зданий и сооружений классов пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2 и Ф5.4, подлежащих защите СПС, 10 и более;

зданиях аэровокзалов общей площадью этажа свыше 5000 м<sup>2</sup>;

нефтеперерабатывающих и химических предприятиях, взрывопожароопасных производствах с числом отдельно стоящих зданий и наружных технологических установок, подлежащих защите СПС, 10 и более;

зданиях железнодорожных и автовокзалов общей площадью 3000 м<sup>2</sup> и более;

производственных предприятиях с числом отдельно стоящих зданий, подлежащих защите СПС, 15 и более;

спальных корпусах санаториев, домов отдыха, мотелей и пансионатов с общим числом мест 300 и более;

домах престарелых и инвалидов общей вместимостью 100 человек и более.

**11.** При определении вида защиты (УП либо СПС) помещений категории В3 по пожарной опасности показатель площади помещения согласно таблице 1 настоящих Норм допускается увеличивать на 20 %.

**12.** При устройстве подвесных потолков площадь и объем помещений, указанных в таблице 1, определяется в пределах ограждающих конструкций, пересекающих пространство за подвесным потолком.

**13.** Здания, сооружения и помещения, не указанные в таблице 1, оборудуются установками пожарной автоматики в соответствии

с требованиями отраслевых (ведомственных) нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

14. Под нормативным показателем площади помещения обязательного приложения настоящих Норм понимается часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости не менее 45 мин (перегородки EI 45, стены и перекрытия REI 45).

15. В помещениях, оборудованных системами противодымной защиты, а также коридорах, холлах, вестибюлях зданий, оборудованных СПС, необходимо устанавливать дымовые пожарные извещатели.

16. \*\*\* Перечень объектов подлежащих оборудованию системами передачи извещений о ЧС на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС приведен в таблице 2.

Таблица 1\*\*

**Перечень зданий, помещений, сооружений и оборудования,  
подлежащих защите СПС и УП**

№ п/п	Здания, помещения, сооружения, оборудование	СПС (при площади, объеме, этажности, пожарной нагрузке и других характеристиках)	Автоматические УП (при площади, объеме, этажности, пожарной нагрузке и других характеристиках)	Примечание
1	2	3	4	5
<b>1. Производственные здания, помещения, технологическое оборудование</b>				
1.1. **	Категории А и Б по взрывопожарной опасности: с обращением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов, горючих пылей и волокон (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна и муки)	Менее 300 м <sup>2</sup>	300 м <sup>2</sup> и более	



1	2	3	4	5
1.2.	Окрасочные и сушильные камеры, помещения и участки (боксы) промывки, протирки и смывки изделий, установки струйного облива и окунания, участки для бескамерной окраски, малярные ангары с наличием ЛВЖ и ГЖ, окрасочные камеры с применением полимерных порошков	—	Независимо от показателей	
1.3.	Помещения краско- и клееприготовительные, помещения для приготовления и отпуска лаков, смол, герметиков, связующих, дубителей, пропиточных составов, мастик, растворов, покрытий на основе ЛВЖ и ГЖ	—	Независимо от показателей	
1.4. 1.4.1 1.4.2	Помещения с наличием щелочных металлов и размещении в этажах: цокольных и подвальных надземных	Менее 300 м <sup>2</sup> Менее 500 м <sup>2</sup>	300 м <sup>2</sup> и более 500 м <sup>2</sup> и более	
1.5.	Другие помещения категории В1–В3 по пожарной опасности и размещении в этажах: а) категория В1: надземных цокольных и подвальных б) категория В2–В3: надземных цокольных и подвальных	Менее 500 м <sup>2</sup> Менее 300 м <sup>2</sup>  Менее 1000 м <sup>2</sup> Менее 500 м <sup>2</sup>	500 м <sup>2</sup> и более 300 м <sup>2</sup> и более  1000 м <sup>2</sup> и более 500 м <sup>2</sup> и более	
1.6.	Здания элеваторов: I–IV степеней огнестойкости <sup>2</sup> ;	Независимо от показателей	—	

<sup>2</sup> Здесь и далее классификация зданий по степеням огнестойкости принята согласно СНБ 2.02.01-98\* «Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов».

1	2	3	4	5
	V–VIII степеней огнестойкости	—	Независимо от показателей	
1.7.	Сушильные камеры лесоматериалов, кроме сушильных камер на горячей воде или пару	—	Независимо от показателей	Допускаются установки с ручным пуском с применением ОТВ, обращающихся в технологическом процессе
1.8.	Котельные, работающие в автоматизированном режиме без обслуживающего персонала: крышные котельные, котельные на жидком, газообразном топливе, котельные с применением высокоорганических теплоносителей	Независимо от показателей	—	
<b>2. Энергетические объекты, электрооборудование</b>				
2.1.	Помещения подстанций с трансформаторами и реакторами напряжением, кВ	От 1 до 500	500 и более	
2.2.	Помещения с трансформаторами напряжением 220–230 кВ с единичной мощностью, МВА	От 1 до 200	200 и более	
2.3.	Помещения с маслонаполненными трансформаторами, устанавливаемыми в камерах закрытых подстанций и распределительных устройств мощностью, МВА	$\geq 2,5 < 63$	63 и более	
2.4.	Помещения с трансформаторами, устанавливаемыми в камерах закрытых подстанций и распределительных устройств, напряжением, кВ	От 35 до 110	110 и более	

1	2	3	4	5
2.5.	Трансформаторы с масляной системой охлаждения мощностью: от 1 до 200 МВА включительно;  более 200 МВА	От 1 до 500 кВ  До 220 кВ	500 кВ и более  220–330 кВ и выше	
2.6.	Кабельные сооружения подстанций напряжением, кВ	Менее 500	500 и более	
2.7.	Кабельные сооружения подстанций глубокого ввода напряжением 110 кВ с трансформаторами мощностью, МВА	От 1 до 63	63 и более	
2.8.	Подстанции, камеры, группы камер с маслонаполненным оборудованием и выкаткой в помещения с производствами категории Г1–Г2 и Д	Независимо от показателей (при наличии менее 600 кг масла)	Независимо от показателей (при наличии 600 кг масла и более)	
2.9.	Кабельные сооружения (тоннели, проходные каналы, подвалы, шахты, этажи, двойные полы, галереи, камеры, используемые для прокладки электрокабелей (в том числе совместно с другими коммуникациями)) электростанций <sup>3</sup>	—	Независимо от показателей	
2.10.	Кабельные сооружения производственных, общественных зданий и сооружений метрополитена при прокладке в них кабелей и проводов напряжением 220 В и выше в количестве, штук:  ≥5<12	Независимо от показателей	—	

<sup>3</sup> Кабельные сооружения и пространства под фальшполами СПС и УП не оборудуются:

- а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;
- б) при защите кабелей (проводов) огнезащитными составами;
- в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для питания цепей освещения.

1	2	3	4	5
	12 и более	Объемом 100 м <sup>3</sup> и менее	Объемом более 100 м <sup>3</sup>	
2.11.	Кабельные тоннели и закрытые кабельные галереи, прокладываемые между зданиями промышленных предприятий	50 м <sup>3</sup> и более	—	
2.12.	Городские кабельные туннели и тоннели (в том числе комбинированные)	Независимо от показателей и объема	—	
2.13.	Кабельные сооружения при прокладке в них маслонаполненных кабелей в металлических трубах	Независимо от показателей	—	
2.14.	Помещения с масляными выключателями и отдельно стоящими маслонаполненными вводными ячейками	—	При массе масла более 60 кг	
<b>3. Здания, сооружения и помещения для автомобильных и других транспортных средств</b>				
3.1.	Помещения хранения, постов ТО и ТР (кроме постов мойки), диагностирования и регулировочных работ автотранспортных средств, размещаемых в одноэтажных зданиях (при общей площади помещений): I–IV степеней огнестойкости в зданиях V степени огнестойкости в зданиях VI степени огнестойкости в зданиях VII степени огнестойкости в зданиях VIII степени огнестойкости	Менее 7000 м <sup>2</sup> Менее 3600 м <sup>2</sup> Менее 2000 м <sup>2</sup> Менее 1000 м <sup>2</sup> Независимо от показателей	7000 м <sup>2</sup> и более 3600 м <sup>2</sup> и более 2000 м <sup>2</sup> и более 1000 м <sup>2</sup> и более —	

1	2	3	4	5
3.1.1.	Размещаемые в зданиях высотой 2 этажа и более	—	Независимо от показателей	За исключением зданий класса Ф1.4
3.1.2.	Гаражи-стоянки и стоянки автомобилей	В соответствии с ТКП 45-3.02-25-2006		
3.2.	Ремонтные, тележечные и колесные, разборки и сборки вагонов, ремонтно-комплекточные, электровагонные, подготовки вагонов, технического обслуживания подвижного состава, контейнерных депо, производства стрелочной продукции, горячей обработки цистерн, тепловой камеры обработки вагонов для нефтебитума, шпалопропиточные, цилиндрические, отстоя пропитанной древесины	Менее 1500 м <sup>2</sup>	1500 м <sup>2</sup> и более	
3.3.	Помещения контрольно-диспетчерского пункта с автоматической системой, центра коммутации сообщений, дальних и ближних приводных радиостанций с радиомаркерами	—	Независимо от показателей	
3.4.	Помещения демонтажа и монтажа авиадвигателей, воздушных винтов, шасси и колес самолетов и вертолетов, ангары для самолетов, помещения самолетного и двигателеремонтного производств	—	Независимо от показателей	
3.5.	Служебно-технические помещения станций метрополитена	Независимо от показателей	—	
3.6.	Машинные, трансформаторные помещения, подбалюстрадные пространства, натяжные камеры эскалаторов, оборотные тупики на длине участка служебных платформ подземных сооружений метрополитена	—	Независимо от показателей	

1	2	3	4	5
<b>4. Испытательные участки и лаборатории</b>				
4.1.	Высоковольтные испытательные залы	Площадью менее 50 м <sup>2</sup>	Площадью 50 м <sup>2</sup> и более	
<b>5. Сооружения</b>				
5.1.	Сооружения промышленных предприятий:			
5.1.1.	Закрытые галереи для транспортирования горючих веществ и материалов	Независимо от длины	—	
5.1.2.	Траншеи сборочных конвейеров	—	Независимо от показателей	
5.2.	Системы вентиляции, аспирации и пневмотранспорта:			
5.2.1.	Вентиляционные помещения и вентиляционное оборудование: помещения для размещения сухих фильтров и сухих пылеуловителей, пылеосадочные камеры (пыльные подвалы), помещения с фильтрами закрытого типа при обращении в них горючих волокон, отходов, пылей; технические этажи, тоннели, каналы и пространства за подвесными потолками, в которых располагаются системы пневмотранспорта для транспортирования горючих волокон, отходов, пылей	—  Менее 1000 м <sup>2</sup>	Независимо от показателей  1000 м <sup>2</sup> и более	
5.2.2.	Помещения пневмотранспорта горючих порошкообразных смесей и веществ (сажа, уголь, алюминий, магний и другие вещества)	Менее 100 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup> и более	
5.3.	Масляное хозяйство:			
5.3.1.	Технические этажи, подвалы, тоннели, галереи, участки и другие помещения, предназначенные для размещения масляного хозяйства	—	Независимо от показателей	
5.3.2.	Станции регенерации масел	—	Независимо от показателей	

1	2	3	4	5
5.3.3.	Маслоподстанции централизованных систем смазки и гидроприводов оборудования	—	Независимо от показателей	
5.3.4.	Участки масляных закалочных ванн и утилизации масла	Менее 500 м <sup>2</sup> или менее 5 м <sup>3</sup> в единице оборудования	500 м <sup>2</sup> и более или более 5 м <sup>3</sup> в единице оборудования	
5.4.	Склады нефти и нефтепродуктов	В соответствии с СНБ 3.02.01-98		
<b>6. Складские здания, помещения<sup>4</sup></b>				
6.1.	Складские помещения сыпучих взрыво- и пожароопасных химикатов (крахмала, красителей, окислителей, перхлората бария и аммония, бертолетовой соли, аммиачной селитры, азотнокислого калия, натрия и других веществ)	Менее 300 м <sup>2</sup>	300 м <sup>2</sup> и более	
6.2.	Складские помещения пластмасс, целлулоида, пенополиуретана, пенополистирола, искусственных и синтетических смол, резинотехнических изделий, каучука и изоляционных материалов групп горючести Г3 и Г4	Менее 300 м <sup>2</sup>	300 м <sup>2</sup> и более	
6.3.	Складские помещения щелочных металлов, металлических порошков и стружки (калия, лития, натрия, магния, титана, тория, циркония, кобальта, алюминия)	Менее 100 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup> и более	
6.4.	Складские помещения красного фосфора	Независимо от показателей при хранении менее 500 кг	Независимо от показателей при хранении 500 кг и более	
6.5.	Складские помещения изделий в аэрозольной упаковке	Менее 100 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup> и более	

<sup>4</sup> Складские здания и помещения категории А, Б, В1–В3, не указанные в данном разделе, оборудуются СПС и УП в соответствии с разделом 1 таблицы 1.

1	2	3	4	5
6.6.	Складские помещения двигателей и агрегатов, заправленных горюче-смазочными материалами	Независимо от показателей	—	
6.7.	Складские помещения ЛВЖ и ГЖ, отнесенные к категории А и Б по взрывопожарной опасности, в том числе расходные склады	Менее 300 м <sup>2</sup>	300 м <sup>2</sup> и более	
6.8.	Складские помещения категорий В1–В3 при высоте штабелей или стеллажей 5,5 м и более	—	Независимо от показателей	Оборудуются потолочные и внутри-стеллажные пространства
6.9.	Складские помещения спичек	—	Независимо от показателей	
6.10.	<p>Другие складские помещения категории В1–В3 по пожарной опасности и размещении в этажах (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна и муки):</p> <p>а) категория В1: надземных  цокольных и подвальных</p> <p>б) категория В2–В3: надземных  цокольных и подвальных</p>	<p>Менее 500 м<sup>2</sup> Менее 300 м<sup>2</sup></p> <p>Менее 1000 м<sup>2</sup> Менее 500 м<sup>2</sup></p>	<p>500 м<sup>2</sup> и более 300 м<sup>2</sup> и более</p> <p>1000 м<sup>2</sup> и более 500 м<sup>2</sup> и более</p>	



1	2	3	4	5
<b>7. Объекты связи</b>				
7.1.	Трансформаторные помещения, помещения разделительных устройств передающих радиостанций мощностью передатчиков 150 кВт и выше, приемных радиостанций с числом приемников от 20, стационарных станций космической связи с мощностью передающего устройства 1 кВт и более, ретрансляционных телевизионных станций мощностью передатчиков 25–50 кВт, сетевых узлов, междугородных и городских телефонных станций, оконечных усилительных пунктов и районных узлов связи	Независимо от показателей	—	
7.2.	Необслуживаемые и обслуживаемые без вечерних и ночных смен: технические цехи оконечных усилительных пунктов, промежуточных радиорелейных станций, передающих и приемных радиоцентров, автоматных залов городских телефонных станций и подстанций	—	Независимо от показателей	
7.3.	Помещения главных касс, бюро контроля переводов и зональных вычислительных центров почтамтов, городских и районных узлов почтовой связи общим объемом зданий	Менее 40 000 м <sup>3</sup>	40 000 м <sup>3</sup> и более	
7.4.	Автозалы АТС, где устанавливается коммутационное оборудование квазиэлектронного и электронного типов совместно с ЭВМ, используемой в качестве управляющего комплекса, устройствами ввода-вывода	—	Независимо от показателей	

1	2	3	4	5
7.5.	Помещения электронных коммуникационных станций, узлов, центров документальной электросвязи емкостью: 10 000 и более номеров, каналов или точек подключения  менее 10 000 номеров, каналов или точек подключения	—  Независимо от показателей	Независимо от показателей  —	
7.6.	Без постоянных рабочих мест аппаратные базовых станций сотовой системы подвижной радиосвязи и аппаратные радиорелейных станций сотовой системы подвижной радиосвязи	Менее 24 м <sup>2</sup>	24 м <sup>2</sup> и более	
7.7.	Помещения обработки и хранения посылок; обработки, сортировки и доставки корреспонденции без постоянного обслуживающего персонала	Менее 500 м <sup>2</sup>	500 м <sup>2</sup> и более	
7.8.	Помещения предприятий почтовой связи, предназначенные для обслуживания клиентов	Менее 1000 м <sup>2</sup>	1000 м <sup>2</sup> и более	
7.9. **	То же в сельских населенных пунктах	От 100 до 1000 м <sup>2</sup>	Свыше 1000 м <sup>2</sup>	Отдельно стоящие, площадью до 100 м <sup>2</sup> оборудуются автономными пожарными извещателями с выводом сигнала о срабатывании извещателей на фасад здания

1	2	3	4	5
<b>8. Общественные и жилые здания и помещения</b>				
8.1.	Общественные здания и помещения:			
8.1.1.	Помещения хранилищ, служебных каталогов и описей в зданиях библиотек и архивов с фондом хранения:  менее 500 000 единиц;  500 000 единиц и более	Независимо от показателей  —	—  Независимо от показателей	
8.1.2.	Помещения с уникальным оборудованием и материалами; хранения и выдачи уникальных изданий, отчетов, рукописей и другой документации особой ценности	—	Независимо от показателей	
8.1.3.	Выставочные залы	Менее 3000 м <sup>2</sup>	3000 м <sup>2</sup> и более	
8.1.4.	Помещения хранения горючих музейных ценностей, фондохранилищ музеев и выставок картинных галерей	—	Независимо от показателей	
8.1.5.	Магазины: все помещения, кроме помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов	Менее 3 этажей	3 этажа и более	
8.1.6.	Торговые залы магазинов и рынков, размещаемые в надземных этажах	Торговой площадью до 3000 м <sup>2</sup> включительно	Торговой площадью более 3000 м <sup>2</sup>	
8.1.7.	Торговые залы магазинов и рынков, встроенные в здания другого назначения в:			

1	2	3	4	5
	<p>надземных этажах:</p> <p>    продовольственных товаров</p> <p>    непродовольственных товаров</p> <p>подвальных и цокольных этажах, подземных помещениях</p>	<p>Менее 1000 м<sup>2</sup></p> <p>Менее 500 м<sup>2</sup></p> <p>Менее 200 м<sup>2</sup></p>	<p>1000 м<sup>2</sup> и более</p> <p>500 м<sup>2</sup> и более</p> <p>200 м<sup>2</sup> и более</p>	
8.1.8.	Здания и помещения предприятий торговли по продаже ЛВЖ и ГЖ	Менее 100 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup> и более	
8.1.9.	<p>Помещения (камеры) хранения багажа и ручной клади (кроме оборудованных автоматическими ячейками) и склады горючих материалов в зданиях вокзалов (в том числе аэровокзалов) в этажах: цокольном и подвальном</p> <p>надземных</p>	<p>Менее 300 м<sup>2</sup></p>	<p>Независимо от показателей</p> <p>300 м<sup>2</sup> и более</p>	
8.1.10.	<p>Помещения для хранения горючих материалов при расположении их:</p> <p>    под трибунами любой вместимости в крытых спортивных сооружениях;</p> <p>    в зданиях крытых спортивных сооружений вместимостью 800 зрителей и более;</p> <p>    под трибунами при открытых спортивных сооружениях вместимостью 3000 зрителей и более</p>	<p>Менее 100 м<sup>2</sup></p> <p>То же</p> <p>То же</p>	<p>100 м<sup>2</sup> и более</p> <p>То же</p> <p>То же</p>	

1	2	3	4	5
8.1.11.	Театры, клубы, дворцы культуры и кинотеатры, концертные и киноконцертные залы, филармонии:  под колосниками сцены и аръерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфе скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов аръерсцены, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств;	—	Независимо от показателей	
	покрытия сцены и аръерсцены, все рабочие галереи и переходные мостики, кроме нижних, трюм (кроме встроенного оборудования сцены), карманы сцены, а также помещения в зданиях со сценой, имеющей колосники и трюм, складские помещения, кладовые и мастерские для монтажа станковых и объемных декораций, камеры пылеудаления;  другие помещения	—  Независимо от показателей	Независимо от показателей  —	Спринклерные установки пожаротушения
8.1.12.	Цирки: склады декораций, бутафорий и реквизита столярной мастерской, фуражных, инвентарных и хозяйственных кладовых, в помещениях хранения и изготовления рекламы, производственного назначения и обслуживания сцены, в помещениях для животных, в чердачном подкупольном пространстве над зрительным залом	—	Независимо от показателей	

1	2	3	4	5
8.1.13.	Помещения хранения ценностей в: банках  ломбардах	Объемом менее 150 м <sup>3</sup> —	Объемом более 150 м <sup>3</sup> Незави- симо от показа- телей	За исключе- нием помеще- ний хранения ценнос- тей в метали- ческих сейфах или контей- нерах
8.1.14.	Помещения для размещения: ЭВМ, работающих в системах управления сложными технологическими процессами, нарушение которых влияет на безопасность людей  персональных ЭВМ на рабочих столах пользователей	—  Незави- симо от показа- телей	Незави- симо от показа- телей  —	
8.1.15.	Съемочные павильоны киностудий	Менее 1000 м <sup>2</sup>	1000 м <sup>2</sup> и более	
8.1.16.	Помещения производственного и складского назначения, расположен- ные в общественных зданиях	Оборудуются согласно требованиям пунктов 1–7 таблицы 1		
8.1.17.	Предприятия бытового обслужива- ния, предназначенные для непосредственного обслуживания населения, химчистки, сберкассы, транспортные агентства, юридичес- кие консультации, прачечные, ателье, парикмахерские	Незави- симо от показа- телей	—	

1	2	3	4	5
8.1.18. *	Детские дошкольные учреждения, детские дома, детские внешкольные учреждения (учебно-производственные комбинаты, дворцы, дома, центры, станции детского, юношеского творчества, ученические и студенческие клубы, детско-юношеские спортивные школы, школы искусств, студии, начальные специализированные художественные учебные заведения): все помещения, за исключением помещений, указанных в п. 6.1–6.8	Независимо от показателей	—	
8.1.19. *	Помещения общеобразовательных учебных заведений (школ, специализированных школ, гимназий, лицеев) вместимостью более 360 учащихся, школы-интернаты и интернаты при школах (независимо от вместимости учащихся): все помещения, кроме классов, учебных кабинетов общеобразовательных предметов, рекреационных, учебно-спортивных залов, заготовочных и доготовочных цехов, кабинетов директора и его заместителей и учительских (рекомендуется оборудование СПС всех помещений за исключением помещений, указанных в п. 6.1–6.8, независимо от вместимости учащихся)	Независимо от показателей	—	
8.1.19. а*	Высшие и средние специальные учебные заведения (техникумы, колледжи, профессионально-технические училища, институты, консерватории, академии, университеты), помещения различных типов учебно-воспитательных комплексов, объединений заведения последипломного образования: все помещения, за исключением помещений, указанных в п. 6.1–6.8	Независимо от показателей	—	

1	2	3	4	5
8.1.20.	Лечебно-профилактические учреждения, за исключением фельдшерско-акушерских пунктов	Независимо от показателей	—	
8.1.21. **	Фельдшерско-акушерские пункты	100 м <sup>2</sup> и более	—	Отдельно стоящие, площадью до 100 м <sup>2</sup> оборудуются автономными пожарными извещателями с выводом сигнала о срабатывании извещателей на фасад здания
8.1.22.	Предприятия общественного питания, вокзалы, физкультурно-оздоровительные комплексы, бани, конторы, учреждения органов управления, редакционно-издательские организации	Независимо от показателей	—	
8.1.23.	Здания банков и сберегательных касс: помещения вычислительных центров, центральных ЭВМ локальных сетей (серверов), коммутационных ЭВМ и аппаратуры криптозащиты; помещения архивов операционных отделов, за исключением случаев использования негорючих сейфов; иные помещения, за исключением помещений, указанных в п. 6.1–6.8	—  —  Независимо от показателей	Независимо от показателей  Независимо от показателей  —	



1	2	3	4	5
8.1.24.	Общественные здания высотой 17 этажей и более	Независимо от показателей	Независимо от показателей	
8.1.25.	Помещения телевизионных студий телецентров. Помещения радиовещательных студий	Менее 3000 м <sup>2</sup> Менее 300 м <sup>2</sup>	3000 м <sup>2</sup> и более 300 м <sup>2</sup> и более	
8.1.26. **	Иные здания и помещения, в том числе встроенные и пристроенные, классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф2–Ф4	Независимо от показателей	—	
8.2.	Общежития, гостиницы, специализированные жилые дома для престарелых и инвалидов	Независимо от показателей	—	
8.3.	Жилые здания: жилые комнаты	Независимо от показателей	—	Автономные пожарные извещатели
<b>9. Прочие здания и сооружения</b>				
9.1.	Автозаправочные станции (в том числе контейнерного типа): все помещения АЗС, за исключением механизированной мойки и помещений для персонала АЗС с круглосуточным пребыванием людей;  помещения постов технического обслуживания и складские помещения (за исключением указанных помещений, располагаемых в отдельно стоящих зданиях), относящиеся к категориям В1 и В2 по взрывопожарной и пожарной опасности;  технологические отсеки контейнеров хранения топлива	Независимо от показателей  —  —	—  Независимо от показателей  Независимо от показателей	

1	2	3	4	5
9.2. **	Павильоны	100 м <sup>2</sup> и более	—	Отдельно стоящие, площадью до 100 м <sup>2</sup> оборудуются автономными пожарными извещателями с выводом сигнала о срабатывании извещателей на фасад здания
9.3.	Культовые здания и комплексы	Независимо от показателей	—	
9.4.	Временные общежития, вагоны общежитий для строительномонтажных, буровых, геологоразведочных и т.п. бригад, используемые для отдыха работников	Независимо от показателей	—	Автономные пожарные извещатели
9.5.	Помещения электрогенераторов с газовыми двигателями внутреннего сгорания	Независимо от показателей	—	
9.6.	Дизельные	—	Независимо от показателей	
9.7.	Административно-бытовые здания промышленных предприятий: отдельно стоящие, пристройки  вставки и встройки	С числом этажей 4 и более  Независимо от показателей	—  —	

1	2	3	4	5
9.8. **	Комплексные приемные пункты, в том числе встроенные и пристроенные	Независимо от показателей	—	Отдельно стоящие, площадью до 100 м <sup>2</sup> оборудуются автономными пожарными извещателями с выводом сигнала о срабатывании извещателей на фасад здания
10.	Прочее: Пространства за подвесными потолками и под фальшполами при прокладке в них воздухопроводов, трубопроводов с изоляцией из материалов групп горючести Г1–Г4, а также кабелей (проводов), имеющих код пожарной опасности ПРГП1 по НПБ 9-2000, в том числе при их совместной прокладке <sup>5</sup> :			

<sup>5</sup> Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под съемными полами СПС и УП не оборудуются (за исключением п. 2.5; 2.6) при:

прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;

прокладке воздухопроводов и трубопроводов с негорючей изоляцией;

прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для питания цепей освещения;

прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы на 1 м кабельной линии менее 1,5 л за подвесными потолками, выполненными из материалов групп НГ и Г1.

В случае, если здание (помещение) в целом подлежит защите УП, пространство за подвесными потолками при прокладке в них воздухопроводов, трубопроводов с изоляцией из материалов группы горючести Г1–Г4 или кабелей (проводов) с объемом горючей массы на 1 м кабельной линии более 7 л необходимо защищать.

1	2	3	4	5
	трубопроводы, транспортирующие ЛВЖ, ГЖ, горючие вещества и материалы; трубопроводы или кабели (провода), в том числе при их совместной прокладке, с объемом горючей массы <sup>6</sup> кабелей (проводов) кабели (провода) типа НГ с общим объемом горючей массы	—  От 1,5 до 7 л на 1 м кабельной линии	7 л и более на 1 м кабельной линии  —	

Таблица 2\*\*\*

**Перечень объектов подлежащих оборудованию системами передачи извещений о ЧС на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС**

№ п/п	Объект*, защищаемый СПС, УП	Нормируемый показатель	Значение показателя	Примечание
1	2	3	4	5
1.1.	Здания класса Ф 1.1, 1.2, 4.1	Независимо от показателей		
1.2.	Здания класса Ф 2.1, 2.2, 3.1-3.5, 4.2-4.3, 5.4	Наибольшая вместимость здания	300 чел и более	

<sup>6</sup> Объем горючей массы кабелей (проводов) определяется по методике, утвержденной в установленном порядке.

1	2	3	4	5
1.3.	Здания республиканских органов государственного управления, электростанции и теплоэлектроцентрали, комбинаты хлебопродуктов, склады нефти и нефтепродуктов первой и второй группы, компрессорные и насосные станции магистральных продуктопроводов, исправительно-трудовые учреждения и следственные изоляторы, здания памятников архитектуры охраняемые государством, банковские учреждения с наличием хранилищ и (или) серверных помещений, а также котельные обслуживающие объекты с круглосуточным пребыванием людей (жилые здания, лечебные организации со стационарами и т.п.)	Независимо от показателей		1.3
1.4.	Производственные и складские здания категорий А, Б, В (в том числе АЗС), а также наружные установки категорий Ан и Бн по пожарной опасности	Независимо от показателей		
1.5.	Объекты, подлежащие оборудованию адресной системой пожарной сигнализации согласно пункту 10 настоящих норм.	Независимо от показателей		
1.6.	Иные объекты	Независимо от показателей		Рекомендуется

\* *Примечание:* Не подлежат обязательному оборудованию объекты, расположенные на территории предприятий, обслуживаемых пожарными аварийно-спасательными подразделениями (пожарные аварийно-спасательные отряды, части и посты) по договорам с дублированием сигналов о пожаре и неисправности установок пожарной автоматики на ЦОУ данных подразделений и обеспечением прямой телефонной связи между ними и дежурной сменой объекта (предприятия)

## Приложение 1

### Термины и определения

В настоящих Нормах приняты следующие термины с соответствующими определениями:

**адресный расширитель (модуль)** — прибор (устройство), предназначенный для подключения неадресных извещателей в адресных системах пожарной сигнализации;

**огнетушащее вещество** — вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения данной горючей среды (СТБ 11.0.02.);

**многофункциональный комплекс** — объект недвижимой собственности, с двумя или более эксплуатационными назначениями (офисно-торговые, гостинично-торговые, торговоразвлекательные и другие комплексы);

**пожарная автоматика** — установки пожаротушения и пожарной сигнализации, действующие автоматически (СТБ 11.0.02.);

**серверная** — помещение, в котором размещены телекоммуникационные шкафы, стойки, стеллажи серверов электронной почты баз данных программного обеспечения, другое телекоммуникационное оборудование;

**система пожарной сигнализации (СПС)** — совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения факторов пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и передачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы, другой информации и, при необходимости, выдачи сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электрическим и другим оборудованием (СТБ 11.16.01.);

**установка пожаротушения** — совокупность стационарных технических средств для тушения пожара за счет выпуска огнетушащего вещества.

**Приложение 2****Перечень нормативных документов,  
на которые даны ссылки в настоящих Нормах**

1. СТБ 11.16.01–97 «Системы пожарной сигнализации. Общие требования».
2. СТБ 11.0.02–95 «Пожарная безопасность. Общие термины и определения».
3. СТБ 11.0.03–95 «Пассивная противопожарная защита. Термины и определения».
4. СТБ 11.0.04–95 «Организация тушения пожаров. Термины и определения».
5. СНБ 2.02.01–98\* «Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов».
6. СНБ 3.02.01–98 «Склады нефти и нефтепродуктов».
7. НПБ 5–2005 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
8. НПБ 9–2000 «Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний».
9. НПБ 38–2003 «Автозаправочные станции».
10. НПБ 64–2003 «Культовые здания».